

## **Põletusseadmete käitajate esitatud saasteainete heite piirväärtuste järgimata jätmise erandi taotluste menetlemise juhend**

### 1. Sissejuhatus

Juhend on abiks põletusseadmetele käitajate tööstusheiteseaduse § 78 või keskkonnaministri määruse nr 44 § 28 alusel saasteainete heite piirväärtuste järgimata jätmise erandi taotlemisel ja Keskkonnaametile selle andmise otsustamisel. Juhendis kirjeldatakse nõuded erandi saamiseks esitatavale taotlusele, taotluste menetlemisele ja otsuste vormistamisele.

Erandit saab taotleda vaid suurtele põletusseadmele (põletusseade, mille installeeritud summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 megavatti) või keskmistele uutele põletusseadmetele (kasutusele võetud pärast 20. detsembrit 2018), milles kasutatakse põhikütna gaasi, sellele keskkonnakaitseloa reservkütusena kasutada lubatud kütteliigi osas.

### 2. Nõuded taotlusele:

2.1 väljastatud keskkonnakaitseloa number.

2.2 põletusseadme andmed (nt. võimsus, kütuseliik), mille osas erisust taotletakse.

2.3 erisuse kohaldamise periood (kuupäevades).

2.4 kasutatav kütuse kogus ja selle kasutamisest lisanduv heidete kogus erandit taotleva perioodi kohta

2.5 Selgitust ja põhjendusi ning selle tõendamiseks asjakohast dokumentatsiooni gaasitarnete katkemise põhjenduse osas, mis on piisavad veendumaks, et põletusseadme käitajal ei ole võimalik gaasitarneid tagada<sup>1</sup>. Kui

2.6 Selgitust gaasitarnete prognoositava katkestuse perioodi pikkuse kohta ning kirjeldus kaua jätkub põletusseadme käitamiseks olemasolevast gaasist ehk siis millal peaks hakkama reservkütust kasutama ja mis kuupäevani seda soovitakse kasutada.

2.7 Põletusseadme käitamise s.o. energiavarustuse jätkumise tagamise vajaduse põhjendus (selgitus, mis energiavarustuse katkemise tagajärjed)<sup>2</sup>.

2.8 Viidet muudetud seirekava versiooninumbri ja selle Keskkonnaametile esitamise kuupäeva kohta uues Euroopa Komisjoni arendatud aruandlussüsteemis *EU ETS Reporting Tool (ERT)*.<sup>3</sup>

### 3. Taotluse menetlemine

3.1 Taotlus erisuse saamiseks esitatakse kirjavahetusmenetlusena vabas vormis keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS digiaalalkirjastatuna.

3.2 Esitatud taotlus vaadatakse eelmenetluses läbi hiljemalt **viie tööpäeva** jooksul selle esitamisest arvates.

3.3 Juhul kui taotlus ei vasta p 2 toodud nõuetele või esitatud andmed on ebatäpsed, küsitakse taotlejalt menetlemise jätkamiseks vajalikke lisaandmeid, milleks edastatakse taotlejale läbi KOTKAS infosüsteemi vastav lisaandmete küsimise kiri.

<sup>1</sup> Näiteks info hinnanguliselt vajalike maagaasi koguste kohta perioodi lõikes, kuhu on lisatud juurde info selle osas, millise mahu maagaasi müüja on olnud nõus tagama. Maagaasi müüja tagatavate mahtude dokumenteerimiseks sobivad näiteks meilivahetused või läbi viidud hangete tulemused.

<sup>2</sup> Näiteks kaugkütte ettevõtete puhul soojusega varustamise elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine.

<sup>3</sup> Kehtib ettevõtetele, kellel on seirekava aruandluse kohustus

3.4 Kui taotlus on nõuetele vastav, edastatakse see Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnale seisukoha saamiseks punktide 2.5-2.7 osas.

3.5 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakond annab p 3.4 nimetatud seisukoha hiljemalt **viie tööpäeva** jooksul taotluse saamisest arvates.

3.6 Erandi andmise või selle andmisest keeldumise otsus vormistatakse haldusaktiga (korraldusega). Kui erandi andmisest keeldutakse või siis lõpetatakse taotluse menetlus, edastatakse haldusakti eelnõu eelnevalt taotlejale arvamuse avaldamiseks.

3.7 Erandi andmisel määratakse haldusaktiga vajadusel ka muud erandi andmise tingimused nagu näiteks kohustus teavitada Keskkonnaametit viivitamatult gaasitarnete taastumisest ning põletusseadme reservküttelt gaasi kasutamisele üleviimise kuupäevast, seiretingimused vms.

3.8 Erandi andmine otsustatakse **ilma avaliku menetluseta** ning hiljemalt **15 tööpäeva** jooksul, nõuetekohase erandi taotluse esitamisest arvates.

3.9 Erandi andmise või sellest keeldumise otsus edastatakse taotlejale keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu ning samuti edastatakse tehtud otsused teadmiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnale.

3.10 Suurte ehk üle 50MW põletusseadmete osas tehtud erandi andmise otsused edastatakse teadmiseks ka keskkonnaministeeriumile.

3.11 Erandi aluseks oleva gaasitarnete katkemise olukorra lõppemisel tuleb tagasi minna gaaskütuste kasutamisele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul gaasitarnete taastumisest arvates.

Seadusaktid millest lähtuda:

#### **Tööstusheite seadus § 78**

<https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013001>

**Keskkonnaministri määrus nr. 44** Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid § 28 (1-50MW).

<https://www.riigiteataja.ee/akt/110112017018>

**Näiteid olemasolevatest keskkonnalubadest saab leida**

[https://kotkas.envir.ee/permits/public\\_index](https://kotkas.envir.ee/permits/public_index)